



VandCenter Syd as
Produktion af vand
Vandværksvej 7
5000 Odense C.

Att.: Finn Mollerup

Registrernr.: B04240
Kundenr.: 70759
Ordrenr.: 825806
Prøvenr.: B0424001
Sagsnr.: 10725
Modt. dato: 2010.03.15

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: VandCenter Syd as, Produktion af vand
Vandværksvej 7, 5000 Odense C.
Prøvested.....: **Forbrugssted Station 41 Humlehaveskolen - V01190000/4461011484**
Ordrenavn.....: Obligatorisk, rentvand til produktion
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2010.03.15 kl. 12:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (XMA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.03.16 kl. 08:34 - 2010.03.19

	Prøvenr.:	B0424001	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
B (Begrænset kontrol)						
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	11	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	18	Antal/ml		20	DS/EN ISO 6222	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	5.8	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	70	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.7	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Odense Kommune, By-og Kulturforvalt.Landbrug & Grundvand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C.

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.


> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Anette Nielsen

Kontaktperson

19. marts 2010



Anette Nielsen

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.